


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«08» февраля 2024 г., 23240061000209435887

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНДиПР Славянского района

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» февраля 2024 г., № 2402/027-23/120/ПВПР

(дата составления предписания)

край Краснодарский, р-н Славянский, г Славянск-на-Кубани, ул Победы, Дом 322 край Краснодарский, р-н Славянский, г Славянск-на-Кубани, ул Победы, 322, 88614640372, e-mail: slavynsky.ond@23.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: «14» февраля 2024 г., учетный номер 23240061000209435887.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:
Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Заместитель начальника ОНД и ПР Славянского района (Заместитель начальника ОНДиПР Славянского района УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю) Джелялов Рустем Сеифович, e-mail: slavynsky.ond@23.mchs.gov.ru, телефон: +78 861 464-03-72

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. край Краснодарский, р-н Славянский, г Славянск-на-Кубани, ул Западная, Дом 179

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12
Г. СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН, адрес юридического лица: 353561, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, СЛАВЯНСКИЙ, СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ, ЗАПАДНАЯ УЛИЦА, 179

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечено своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты ст. 4 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г, п. 48, п. 50 ППР в РФ
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 50, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.
Срок устранения нарушения:
01.06.2024
2. Не обеспечено своевременное обслуживание наружного противопожарного водопровода (не проведены очередные испытания пожарного гидранта) проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты ст. 4 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г, п. 48, п. 50 ППР в РФ
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 48, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2

раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:
01.06.2024

3. В здании детского сада допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств) (противопожарные двери в проемах между противопожарными отсеками фиксируются в открытом состоянии). п. 14 ППР в РФ, ст. 4 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 14, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей (устройств).

Срок устранения нарушения:
01.06.2024

4. Не обеспечивается наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей в один из противопожарных отсеков (дверной проем между двухэтажным блоком и одноэтажным блоком). п. 14 ППР в РФ, ст. 4 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 14, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'


Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипанка", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:
01.06.2024

(указываются выделенные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника ОНД и ПР Славянского района
(Заместитель начальника ОНДиПР Славянского района
УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю) Джелялов
Рустем Сеифович



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Заместитель начальника ОНД и ПР Славянского района (Заместитель начальника ОНДиПР Славянского района УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю) Джелялов Рустем Сеифович, e-mail: slavynsky.ond@23.mchs.gov.ru, телефон: +78 861 464-03-72

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

